

**Přehled umístění podzemních a nadzemních hydrantů na území města Jevíčka
a místní části Zadní Arnoštov.**

Příloha obsahuje:

- 1x textová část formátu A4 : Požární hydranty Jevíčko
- 1x grafická část formátu A3 : Plán rozmístění podzemních a nadzemních požárních hydrantů v Jevíčku
- 1x textová část formátu A4 : Požární hydranty místní části Zadní Arnoštov
- 1x grafická část formátu A3 : Plán rozmístění podzemních a nadzemních požárních hydrantů v místní části Zadní Arnoštov

Požární hydranty - Jevíčko

Poř. číslo	Nadzemní	Podzemní	DN	Stav k 21. 9. 2011		
				Tlak MPa	Umístění	Poznámky
1	x		80	0,50	ul. Pionýrská - u č. p. 800	
2		x	80	0,34	ul. K. Čapka - u bývalé kotelny	
3	x		80	0,33	ul. Svitavská - u hřbitova	
4		x	80	0,32	Palackého náměstí - u Hotelu Morava	
5		x	80	0,56	ul. Biskupická - u č. p. 371	
6	x		100	0,51	ul. Na Rybníku - u firmy VHOS	
7	x		80	0,47	ul. Třebovská - křiž. ul. U cihelny	
8	x		80	0,32	Panské pole	

ZÁPIS O KONTROLE HYDRANTŮ - JEVÍČKO

Dne 21. 9. 2011 byla provedena kontrola funkčnosti a aktualizace požárních hydrantů ve městě Jevíčku.

Hydranty jsou označeny na mapě (viz příloha) a jsou **funkční**.

Jan Doležel. v. r.

VHOS, a. s.

Požární hydranty - Zadní Arnoštov

Poř.číslo	Nadzemní	Podzemní	DN	Stav k 21. 9. 2011		
				Tlak MPa	Umístění	Poznámky
1	x		80	0,40	křižovatka pod kravínem	průtok 43,1 m ³ /hod.

ZÁPIS O KONTROLE HYDRANTŮ - ZADNÍ ARNOŠTOV

Dne 21. 9. 2011 byla provedena kontrola funkčnosti a aktualizace požárních hydrantů v obci Zadní Arnoštov.

Nadzemní hydrant je označen v mapě (viz příloha) a je **funkční**.

Jan Doležel, v. r.

VHOS, a.s.