

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div></div> <div>BETA PROJEKT s.r.o Pavlovova 43 568 02 SVITAVY tel: + 420461540810-2 betaprojekt@cmail.cz</div>	
Ing. PAVLÍK Zdeněk	Ing. PAVLÍK Zdeněk	Ing. PAVLÍK Zdeněk		
KRAJ PARDUBICKÝ		MÍSTO JEVIČKO	ČÍSLO ZAKÁZKY	35/2015/DPS
INVESTOR MĚSTO JEVIČKO, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 1, 569 43 JEVIČKO			ARCH. ČÍSLO	
AKCE INŽENÝRSKÁ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU 16 RD V LOKALITĚ ULICE VRCHLICKÉHO JEVIČKO SO-07 PILÍŘKY PRO HUP A ELEKTROMĚROVÉ PILÍŘE			STUP. DOKUM.	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			DATUM	DUBEN 2016
			FORMÁT	
			MĚŘITKO	-
			ČÍSLO VÝKRESU	PARÉ
ČÁST D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	SO-07 D11a			
OBSAH TECHNICKÁ ZPRÁVA				

SO-07 D11a Technická zpráva

Na hranicích jednotlivých pozemků budou instalovány společné pilíře pro umístění plynoměrových skříní, pojistkových skříní ČEZ Distribuce a.s. a elektroměrových rozvaděčů. Pilíře budou v provedení typových betonových armovaných stavebnic umístěných na základových tvárnících (viz výkres č. SO-07 D11b-01). Budou provedeny dvě varianty pilířků. Jednoduchý – pro jeden pozemek – 2ks a zdvojené – společný pro dva pozemky – 7ks.

Pilířky budou vybaveny pro měření plynu dle projektu SO-06. Přípojka bude ukončena v pilíři hlavním uzávěrem plynu – kulovým kohoutem 3/4". V pilíři bude dále osazen regulátor tlaku plynu STL/NTL Francel B6 s průtokem 6m³/h, fakturační plynoměr G4 s roztečí hrdel 250mm a kulový kohout 5/4" za plynoměrem.

Před odevzdáním a převzetím plynovodu musí být provedena výchozí revize. Plynovod může provést pouze firma, která má pro tuto činnost oprávnění ITI.

V části elektrorozvodů budou v pilíři instalovány jističí a rozpojovací skříně, dle projektu ČEZ Distribuce a.s.

Z pojistkových skříní bude provedeno připojení jednotlivých elektroměrových rozvaděčů kabely CYKY-J 4x10mm². Vybavení těchto rozvaděčů bude provedeno dle projektů jednotlivých rodinných domků hlavními jističi a jedno resp.dvoutarifními elektroměry.

Před uvedením do provozu musí být provedena revize elektrického zařízení a zpracován protokol o provedení revize.

Bude provedeno uzemnění jednotlivých pilířů ocelovým žárově zinkovaným páskem FeZn 30x4mm, který bude uložen na dno výkopu pro kabelové rozvody ČEZ Distribuce a.s.