



## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen jako „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí, s názvem projektu „Snížení energetické náročnosti základní školy Jevíčko“, registrační číslo projektu: 14165523

### „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Jevíčko“

#### Zadavatel

Název: **Město Jevíčko**  
Sídlo: Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, Pardubický kraj  
Zastoupen: Ing. Roman Müller, starosta  
IČ: 002 76 791  
DIČ: CZ00276791

#### Osoba zastupující zadavatele

Obchodní firma: **Erste Grantika Advisory, a.s.**  
Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno  
IČ: 25597001  
DIČ: CZ25597001

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100.

Kontaktní adresa: Erste Grantika Advisory, a.s.  
Jánská 448/10, 602 00 Brno  
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kašpárková  
Telefon: + 420 731 193 869  
Kontaktní e-mail: [kasparkovap@grantika.cz](mailto:kasparkovap@grantika.cz)

Ve věci shora označené veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu s ust. § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

#### I.

Dne 17. 4. 2014 byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

#### **Dotaz č. 1**

*Pol. 85 ve rozpočtu neuznatelné náklady - zemnění bleskosvodu.....kus 15. Jedná o napojení stávajícího bleskosvodu včetně uzemnění? Prosím o konkretizaci této položky na metry běžné.*

**K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:**

Celková délka v běžných metrech činí 210 m.

**Dotaz č. 2**

*Pol. 79,82,83,85,86,87,88 v rozpočtu neuznatelné náklady se odkazují na výkres B.13. Tento výkres není v zadávací dokumentaci. A dále i výkresy 12,16 a 17. Prosíme o doplnění.*

**K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:**

Předmětné výkresy nedopatřením vypadly z celkového souboru. Zadavatel poskytuje uchazečům dodatečně předmětné výkresy: D.1.1. B.12. – *Pohled západní*; D.1.1.B.13. – *Pohled východní*; D.1.1.B.16. – *Pohled severozápadní – tělocvična*; D.1.1.B.17. – *Pohled jihovýchodní – tělocvična*.

Zveřejněním výše označených výkresů nedojde k podstatné změně či doplnění zadávacích podmínek ve smyslu ust. § 40 odst. 3 ZVZ, které by mohly mít vliv na zpracování a podání nabídek uchazečů podaných do zadávacího řízení. Položkový rozpočet, jenž musí být v souladu s ust. čl. IX zadávací dokumentace povinnou součástí nabídky uchazeče, je možné zpracovat v souladu s požadavky ust. čl. VII. zadávací dokumentace oceněním všech položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace, a to bez využití přílohy č. 1 zadávací dokumentace, již tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby, neboť jednotlivé položky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány v podrobnostech plně dostačujících pro jejich nacenění (tj. např. jsou popsány potřebné výměry). Projektová dokumentace pro provádění stavby, jež tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, obsahuje podrobný stavební popis díla a je nezbytná pro provádění samotného díla vybraným uchazečem na základě smlouvy o dílo. Zadavatel se s ohledem na výše popsané nedomnívá, že by doplněním projektové dokumentace pro provádění stavby o shora označené výkresy, došlo k takovým změnám zadávacích podmínek, které by zavadaly důvod k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Doplněním předmětných výkresů rovněž nedojde k takové změně zadávacích podmínek, která by mohla rozšířit okruh možných dodavatelů.

**Dotaz č. 3**

*Pol. 84 v rozpočtu neuznatelné náklady - nadstřešení vstupu. Je možné zaslat podrobnější výkaz výměr s uvedením množství jednotlivých prvků?*

**K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:**

V přílohách D.1.1.A, D.1.1.B.11, D.1.1.B.13, D.1.1.B.20 je přístřešek popsán způsobem dostatečným pro zpracování nabídky.

**Dotaz č. 4**

*Pol. 5 v rozpočtu neuznatelné náklady - rozbor zeminy. Prosíme o bližší upřesnění tohoto rozboru.*

**K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:**

Výkopek lze odvézt na skládku a pak není třeba nic – je nutné doložit uložení na skládce.

Pokud by se výkopek použil pro terénní úpravy na jiné stavbě, je třeba doložit zkoušky dle vyhlášky č.294/2005 Sb. Blíže popsáno viz příloha 10.1, 10.2.

**Dotaz č. 5**

*Pol. 80,81 v rozpočtu neuznatelné náklady - tahové a odtrhové zkoušky podkladu. Prosíme o konkretizaci těchto zkoušek. Zda se jedná o odtrhové zkoušky hmoždinek nebo nalepení izolantu k podkladu? Tahové zkoušky jsou na lepidlo na 10 místech?*

**K uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:**

Jedná se o komplexní zkoušky – tedy podklad – izolant i hmoždina pro přesnou specifikaci systému a jeho kotvení.

Přílohy:

- Výkres D.1.1. B.12. – Pohled západní
- Výkres D.1.1.B.13. – Pohled východní
- Výkres D.1.1.B.16. – Pohled severozápadní – tělocvična
- Výkres D.1.1.B.17. – Pohled jihovýchodní – tělocvična

V Brně dne 22. 4. 2014

**Za zadavatele – město Jevíčko: v z. Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta**

*podepsáno uznávaným elektronickým podpisem*

.....  
**Mgr. Petra Kašpárková**  
Erste Grantika Advisory, a.s.